


**Предприятие теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью**

Согласовано:
Глава Администрации МО
Мирнинского района
 А.В. Басыров
« » 2026 г.

Утверждаю:
Главный инженер
ООО ПТВС
 М.П. Орлов
« » 2026 г.

Согласовано:
Вр.и.о. начальника ТО У
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Мирнинском районе
 М.И. Куликова
« » 2026 г.

Согласовано:
Главный врач ГБУ РС(Я) МЦРБ
 В.Е. Тарасова
« » 2026 г.

Согласовано:
Глава Администрации
МО «Город Мирный»
 А.А. Гойких
« » 2026 г.

**ПРОГРАММА
подготовки, проведения промывки и дезинфекции
городских водопроводных сетей в г. Мирном на «21-22» августа 2026 г.**

№	Наименование работ	Дата и время	Ответственные лица	Примечания
1	Размещение объявления в газете «Мирнинский рабочий» и ТРК «Алмазный край» о проведении хлорирования с 00 ⁰⁰ часов 22.08.2026 г. до 24 ⁰⁰ часов 22.08.2026 г.	12.08.26г. 19.08.26г.	Н.Д. Невмержицкая	Выпуск объявления
2	Приготовление хлористой воды в РЧВ на ВОС и III подъеме концентрацией 50 мг/л	12 ⁰⁰ -24 ⁰⁰ 21.08.2026г	Н.В. Ломовской Л.И. Гречка	
3	Подача хлорной воды в городскую сеть, транзитные водоводы. Отбор проб.	00 ⁰⁰ -06 ⁰⁰ 22.08.2026г	Н.В. Ломовской Л.И. Гречка	
4	Пролив хлорной воды через потребителей и концевые точки (через дренажную арматуру)	00 ⁰⁰ -06 ⁰⁰ 22.08.2026г	АДС С.А. Койтор ТВК 1 А.Ю. Куркин ТВК 2 С.А. Кройтор КОСБО А.И. Килинкаридис СВК, Промзона Рябов А.Е.	Согласно приложению №1
5	Заполнение водопроводов питьевой водой. Отбор проб.	06 ⁰⁰ -24 ⁰⁰ 22.08.2026г	Н.В. Ломовской Л.И. Гречка	Согласно приложению №1

Главный механик

 В.В. Баранов

к программе промывки и дезинфекции городских водопроводных сетей г. Мирный

Перечень точек промывки и дезинфекции городских водопроводных сетей г. Мирный

№П/П	ТВК-1	ТВК-2	АДС	КОС БО	Промзона	СВК	ЦХЛ
1	Участок ТВК-1 ТЗВ1	Логовая 1 ТЗВ1	Ленинградский 2А ТЗВ1	КНС 24 квартала В1	На котельной Промзона В1	На котельной СВК В1	Точки отбора проб
2	Звездная 6 ТЗВ1	Тихонова 29/3 ТЗВ1	Ленинградский 5А ТЗВ1				Насосная станция III - го подъема
3	Звездная 63А ТЗВ1	Тихонова 16А ТЗВ1	Ленинградский 7				Фабрика № 3 (спускник)
4	Звездная 50 ТЗВ1	Советская 20А ТЗ	В 19 квартале в районе м-н Каспий на гильзе В1				ЦТП "Заречный"
5	Виллюйская 3 ТЗВ1	Советская 14 ТЗВ1	В 19 квартале в районе перекрестка Титова - Гагарина В1				ЦТП "Школа № 8"
6	Соболева 8 ТЗВ1	Ленина 43 ТЗВ1 Подводящие трубопроводы ХВС 3-й подъём	Кирова 4Б ТЗВ1				ЦТП "МАП"
7	Соболева 11 ТЗВ1	ПГ 83, Ленина 44 ХВС ВОС					ЦТП 3
8	Заречная 33 ТЗВ1	41 лет Октября 50 ТЗВ1					ЦТП 11
9	Восточная 33 ТЗВ1	40 лет Октября 24 ТЗВ1					ЦТП 24
10	Фабрика №3 В1	Ленинградский 52 ТЗВ1					ЦТП 23
11	УСЛЭП В1	Перекресток Ленина - Ленинградский два магистральных трубопровода В1 Ду300, Ду200, 1 трубопровод В1 3-го подъема					
12	Комсомольская 2А ТЗВ1	Тихонова 100 ТЗВ1					
13	Комсомольская 4А ТЗВ1	Тихонова 1 ТЗВ1 Горняк лечебный корпус					
14	Ленинградский 34 ТЗВ1	Тихонова 3 ТЗВ1					
15	Храм ТЗВ1	Тихонова 15/1 ТЗВ1					
16	православная гимназия ТЗВ1	Аптека 66 ТЗВ1					
17	Дду 55 ТЗВ1	Ленина 14 ТЗВ1					
18	Московская 6 ТЗВ1	Ленинградский 25А ТЗВ1					
19	Московская 8 ТЗВ1	Ленина 4 ТЗВ1 подводящие трубопроводы ХВС ВОС					
20	Ойунского 13 ТЗВ1	Аммосова 20 ТЗВ1					
21	40 лет Октября 11 ТЗВ1	Аммосова 346 ТЗВ1					

1. Всем участникам проведения промывки и дезинфекции городских водопроводных сетей, передать контактные данные диспетчеру АДС или находиться на радио связи для своевременного регулирования расхода и предотвращения критичного снижения давления от НФС ВОС и 3-го подъема.
2. Открывать дренажную арматуру строго в местах утвержденного перечня, для эффективного проведения работ по промывки и дезинсекции городских водопроводных сетей холодного и горячего водоснабжения.
3. Проливать воду в указанных точках до устойчивого, специфичного запаха хлора, после закрыть полностью и направляться на следующую точку.
4. Не допускать одновременно большое количество сбросных точек, держать постоянно связь с диспетчером АДС и перед открытием новой точки сброса предупреждать диспетчера АДС с обязательным фиксированием адресной привязки и времени начала сброса.
5. Провести инструктаж всем участникам программы промывки и дезинфекции городских водопроводных сетей.

Главный механик



В.В. Баранов